



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24,
E-mail: ecc01@mail.adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: und-76@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому районам Ярославской области
152615, г. Углич, ул. Ярославская, 10/2, телефон 2-13-37 E-mail: ogpnyglich@mail.ru

г. Углич
(место составления акта)

«11» мая 2021 г.
(дата составления акта)

14 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного пожарного надзора юридического лица
№ 31

по адресу: 152615, Ярославская обл., г. Углич, ул. Ленина, д. 8
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору Смирнова К.В. № 31 от 05.04.2021 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская музыкальная школа Угличского муниципального района (МБУ ДО Детская музыкальная школа УМР)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г с час. мин. до час. мин. Продолжительность
« » 20 г с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней
с 09 час. 00 мин. до 11:00 21.04.2021 г.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому районам Ярославской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Копия распоряжения вручена директору МБУ ДО Детская музыкальная школа УМР Орловой Галине Владимировне 05.04.2021 г.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:

Стадухин Александр Олегович, государственный инспектор Угличского и Мышкинского районов Ярославской области по пожарному надзору;

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Сперанская Татьяна Аркадьевна – зам. директора по УВР МБУ ДО Детская музыкальная школа

Самойлов Владимир Андреевич – рабочий по зданию МБУ ДО Детская музыкальная школа
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	Не отражено в инструкции о мерах пожарной безопасности допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты	п.п «л» п. 393 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее ППР в РФ) <i>В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:</i> л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты	Директор МБУ ДО Детская музыкальная школа УМР Орлова Г.В.
2.	Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного.	п. 30, 56 ППР в РФ <i>На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.</i> <i>Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.</i>	Директор МБУ ДО Детская музыкальная школа УМР Орлова Г.В.
3.	Не ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 13, 30, 54, 60 ППР в РФ <i>Информация об испытаниях и проверках систем противопожарной защиты вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты</i>	Директор МБУ ДО Детская музыкальная школа УМР Орлова Г.В.
4.	Не проведена проверка (осмотр) огнетушителей (отсутствуют записи в журнале).	п. 60 ППР в РФ. <i>Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.</i>	Директор МБУ ДО Детская музыкальная школа УМР Орлова Г.В.

		Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	
5.	Огнетушители расположены на высоте более 1,5 м от верха корпуса, а именно: - огнетушитель № 3 на первом этаже – 160 см; - огнетушитель № 2 на первом этаже – 160 см; - огнетушитель № 4 на втором этаже – 170 см; - огнетушитель № 7 на третьем этаже – 167 см; - огнетушитель № 8 на третьем этаже в актовом зале – 166 см.	п. 409 ППР в РФ <i>Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.</i>	Директор МБУ ДО Детская музыкальная школа УМР Орлова Г.В.
6.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности складского помещения на 4 этаже (помещение № 3 по тех.паспорту).	глава 8 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 12 ППР в РФ. <i>Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.</i>	Директор МБУ ДО Детская музыкальная школа УМР Орлова Г.В.
7.	В тамбуре эвакуационного выхода левого крыла здания на первом этаже хранится мусор (мусорное ведро), инвентарь.	п.п. «в» п. 27 ППР в РФ <i>При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: устраивать в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы.</i>	Директор МБУ ДО Детская музыкальная школа УМР Орлова Г.В.
8.	Не размещена информация о месте хранения ключа на люке чердачного помещения.	п. 18 ППР в РФ <i>Двери чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрываются на замок. На дверях указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей.</i>	Директор МБУ ДО Детская музыкальная школа УМР Орлова Г.В.
9.	Для покрытия пола в актовом зале на третьем этаже применены материалы (ламинат) с классом пожарной опасности КМ3 (РП2 Д3 В2 Т2). Сертификат соответствия № С-RU.ПБ37.В.00979 Должны применяться материалы с классом пожарной	п. 25 ППР в РФ. <i>В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей</i>	Директор МБУ ДО Детская музыкальная школа УМР Орлова Г.В.

	<p>опасности КМ2 (Г1 В2 Д2 Т2 РП1)</p>	<p>эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнения проемов в них, изделий и материалов.</p> <p>ч. 6 ст. 134, таблица 29 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее Федерального закона № 123-ФЗ)</p> <p>Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.</p>	
10.	<p>Для покрытия пола в холле (помещение № 3 по тех.паспорту) перед актовым залом на третьем этаже применены материалы (ламинат) с классом пожарной опасности КМ3 (РП2 Д3 В2 Т2). Сертификат соответствия № С-RU.ПБ37.В.00979</p> <p>Должны применяться материалы с классом пожарной опасности КМ2 (Г1 В2 Д2 Т2 РП1).</p>	<p>п. 25 ППР в РФ.</p> <p>В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнения проемов в них, изделий и материалов.</p> <p>ч. 6 ст. 134, таблица 28 Федерального закона № 123-ФЗ.</p> <p>Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.</p>	<p>Директор МБУ ДО Детская музыкаль- ная школа УМР Ор- лова Г.В.</p>
11.	<p>Не разработана уточненная декларация пожарной безопасности по форме в соответствии с приложением 2 к Приказу МЧС России от 16.03.2020 г. № 171.</p>	<p>ст. 64 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 15, приложение № 2 Приказа от 16.03.2020 г. N 171 «Об утверждении Административного регламента МЧС России по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности».</p>	<p>Директор МБУ ДО Детская музыкаль- ная школа УМР Ор- лова Г.В.</p>

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведе-

нии выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- 1) предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от № 31/1/1 от 11.05.2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Угличского Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору Стадухин А.О.

(подпись)

М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Брилов Ст. Вик.
Директор

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«__» мая 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

**Телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области
79-09-01**